

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Interrupteur rotatif

**couleur:**
☒ aluminium
Assortiment:
☒ GUP

☒ GUPU

☒ GV

☒ GVU

☒ Aluminiumguss AP nass

☒ AGB

☒ Aluminiumguss AP feucht

☒ AGUB
Feller-NR: 7412-3.AGU.CO.SS.OZ.09**E-NR:** 247 132 890**EAN:** 7611386313696

Interrupteur rotatif - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Inverseur - 3/2 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - IP54

tension nominale: 400 V**mode de montage:** apparent**assemblage:** élément de base avec boîtier complet**type de commande:** autre**sans halogène:** Oui**mode de raccordement:** borne à vis**éclairage:** non**protection superficielle:** non-traité**courant assigné:** 16 A**qualité du matériau:** aluminium**approprié pour indice de protection (IP):** IP54**matériau:** métal**type de fixation:** fixation à vis**type de couplage:** interrupteur va et vient**nombre de boutons à bascule:** 0**touche à effleurement:** Non**résistance aux chocs:** -**Accessoires:****Name / Kategorie**

Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Fiche technique: 7412-3.AGU.CO.SS.OZ.09



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.GV.SS
modification pour interrupteurs à clé AG, GUP, 246 999 990
GV



Cadre intermédiaire - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec 908-7400.GU.SS.001
serrure de sûreté - Sans inscription - 377 780 200
GUPU.SS, AGUB.SS, GUV.SS



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
NUP